



**Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego  
w zakresie postępowania znak: ZOP-2411-3/13 pod nazwą  
„Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Kielcach – Etap I”**

**Pytanie 74:**

W związku z odp na pytanie nr 72 dot. przedmiaru “PR wyposażenia” dział 1.1, natomiast udzielona została odpowiedź dot. białego montażu.

Proszę o potwierdzenie, **ze cały zakres objęty przedmiarem „PR Wyposażenie” nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia w tym wyszczególnione w dziale 1.1:**

**-wyposażenie sanitariatów w dozowniki mydła, pojemniki na papier toaletowy, na odpady, podajniki ręczników, szczotki toaletowe, wieszaki** zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40

**Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzowuje udzielone dotychczas odpowiedzi:

Z postępowania ZOP-2411-3/13 został wyłączony cały zakres objęty **usuniętym** (w celu wyeliminowania wątpliwości) przedmiarem „Wyposażenie”.

Zakres zamówienia **nie obejmuje** zatem:

- wyposażenia ruchomego dla całego obiektu (szafy, stoły, biurka, krzesła, regały niskie, wysokie itp.),
- wyposażenia sanitariatów w dozowniki mydła, pojemniki na papier toaletowy, na odpady, podajniki ręczników, szczotki toaletowe, wieszaki,
- wyposażenia stałego meblowego aneksów kuchennych, sekretariatu i recepcji w holu głównym, wyposażenia aneksów kuchennych w zlewozmywaki.

W zakres zamówienia wchodzi natomiast elementy identyfikacji wizualnej zawarte w Architekturze wnętrz, a także elementy białego montażu oraz szafki hydrantowe wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej i Książce pomieszczeń.

**Pytanie 75:**


W udostępnionej przez Państwa w dniu 09.04.2013 r. Dokumentacji Geotechnicznej, pkt. 4 „Warunki wodne” oraz pkt. 5 „Wnioski i zalecenia” znajduje się zapis: „**Z uwagi na gliniaste, nieprzepuszczalne podłoże badanej działki, projektowanie i budowa części zagłębionych obiektów wymagać będzie skutecznego drenażu opaskowego wokół takiego obiektu z odprowadzeniem wód drenażowych, najlepiej do kanalizacji deszczowej.**”

Prosimy o wyjaśnienie, czy wykonanie drenażu opaskowego wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót, w celu umożliwienia sporządzenia wyceny.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z wyjaśnieniem firmy projektowej dane i parametry techniczne dotyczące drenażu opaskowego znajdują się w dokumentacji projektowej wykonawczej w części graficznej i opisowej branży sanitarnej (TOM II część 3) oraz w Przedmiarze Robót poz. 4.5 Instalacje sanitarne część 1.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

  
mgr Andrzej Zoch